



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Красногвардейскому району

195027, г. Санкт-Петербург, пр. Большеохтинский, д.3, тел. (812) 224-27-84,

E-mail: 16@78.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района

195027, г. Санкт-Петербург, пр. Большеохтинский, д.3, тел. (812) 224-27-84,

E-mail: 16@78.mchs.gov.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных
требований пожарной безопасности**

Вручается: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга); ИНН: 7806029713, ОГРН 1037816030361;

Во исполнение программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год, «27» марта 2023 г., Могилевец Анной Александровной – старшим инспектором отделения ОНДПР Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведен обязательный профилактический визит здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: 195176, Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 9, корп. 4, литер А.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) (профилактическое мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий ГБДОУ детский сад № 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга Климова Елена Александровна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

В соответствии с пунктом 11(4) Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 (ред. от 29.12.2022) «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» по результатам профилактического визита выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (помещение	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской	01.09.2023	

	пищевых)	Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020;		
2.	Речевые оповещатели не обеспечивают разборчивость передаваемой речевой информации в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст. 6, п. 4 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.09.2023	
3.	Помещение групповой ячейки на втором этаже, предназначенное для одновременного пребывания более 10 человек, не имеет второго эвакуационного выхода	п. 1 ч. 2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.8 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3, п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	01.09.2023	

Заведующий ГБДОУ детский сад № 36
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Климова Елена Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Старший инспектор отделения
ОНДПР Красногвардейского района
управления по Красногвардейскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Могилевец А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

